

■ 適用範囲概要 (詳細は認定書・評定書を確認してください)

(単位:mm)

壁構造		中空壁 (強化石膏ボード) /金属スタッド	中空壁 (普通石膏ボード +強化石膏ボード) /金属スタッド	中空壁 (普通石膏ボード) /木軸	ALC コンクリート	片壁	
国土交通大臣認定番号		PS060WL-1128-1				PS060WL-1174-1	
(一財)日本消防設備安全センター評定番号		KK2021-011	KK2022-037	—	—	—	
壁 厚 さ		100以上	94以上	90以上	90以上	42以上	
開口寸法		150×370以下 (矩形)					
占積率		27.2%以下					
配管種類	保温被覆材付		外径φ38以下				
	10mm厚	架橋ポリエチレン管	13A以下				
	5mm厚	架橋ポリエチレン管	20A以下				
		ポリブテン管	20A以下				
	合成樹脂可とう管 (さや管)		外径φ42以下				
		架橋ポリエチレン管		20A以下			
		ポリブテン管		20A以下			
		外傷防止機能付架橋ポリエチレン管 (被覆材: エラストマー系樹脂および発泡体)		20A以下			
		外傷防止機能付架橋ポリエチレン管 (被覆材: オレフィン系不織布)		20A以下			
		架橋ポリエチレン管+制御ケーブル (ラッピング材付可)		10A×3本以下			
合成樹脂可とう電線管		外径φ42以下					
	ケーブル		VVF2.0-4C×1本+IV2.0×1本以下				

※被覆とは、ポリエチレンフォーム、ポリスチレンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴムフォーム(ニトリル、ブチル系ゴム)、グラスウール、ロックウールを指します。