

■ 適用範囲概要 (詳細は認定書を確認してください) (単位:mm)

床・壁構造	国土交通大臣認定番号	厚さ	配管種類	1本当たりの最大サイズ	占積率
床 (ALC・コンクリート)	PS060FL-0189	100以上	金属管 被覆金属管	被覆外径 φ87 (金属管 φ44.45、被覆厚 20)	φ151 以下 = 44.5% φ175 以下 = 40.3%
壁 (ALC・コンクリート) 中空壁	PS060WL-0190-1		ケーブル	導体総断面積 14mm ² 、外径 φ13.5	

※被覆とは、ポリエチレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、合成ゴム系フォーム(ニトリルゴム、スチレンゴム、クロロプレンゴム、エチレンプロピレンゴムなど)、グラスウール、ロックウールを指します。

※金属管とは、銅管、鋼管、ステンレス鋼管を指します。