

■ 適用範囲概要 (詳細は認定書を確認してください)

(単位:mm)

床構造 (国土交通大臣が認定したもの)		床(ALC・コンクリート)
国土交通大臣認定番号		PS060FL-1296
床 厚さ		100以上
開口部	形状	床上部:円形(ϕ 200以下) 床下部:円形(ϕ 132以下)
占積率 (開口面積に対する配管の断面積の総合計の割合)		100.0%以下
配管種類	ステンレス鋼管	外径 ϕ 60.5以下
	被覆材付ステンレス鋼管	被覆外径 ϕ 110.5 (ステンレス鋼管 ϕ 60.5)以下

※被覆:グラスウール、ロックウール、セラミックウール(密度:24kg/m³以上、厚さ:25mm以下)